



עיריית גבעת שמואל

11/7/2016

שאלות הבהרה מכרז 12/2016
הקמת מעון יום ברחוב האתרונג בגבעת שמואל

שאלות

1. האם פינוי הפסולת הנמצאת מעל ומתחת לקרקע נמצא באחריות העיריה.
2. האם נכלל בהיקף המכרז נושא ביצוע המטבחים. (בכתב הכמויות שצורף למכרז אין אזכור לנושא) במידה והביצוע באחריות הקבלן האם ניתן לקבל תכניות ומפרטים טכניים.

תשובות

1. כן העירייה תדאג לפינוי הפסולת.
2. יש להכניס למחיר הפאושלי את המטבח כפי שמופיע בתכניות, מצ"ב פרוגרמה של משרד התמ"ת למטבחים, יש לתמחר לפי פוגרמה הנ"ל.

בברכה
גבי אהוד
מנכ"ל העירייה



החומר

ה. דלתות - המשך

5. דלת כניסה למחסן כיתות דלת במידות 100x210 ס"מ, דלת חסינת אש תואם לדרישות הכסחות.

6. דלת היצאה לחדר. מידות: 90x210 ס"מ תריח מוזננת, כוכנית מחוסמת או מרובדת. חדלת תפתח כלפי חוץ עם מעצור על גבי הקיר לקביעת כני הדלת במצב פתוח.

7. דלת כניסה מהחדר למחסן כיתות (חוץ). דלת במידות 100x200 ס"מ. דלת פח משקוף פח.

8. דלתות לזנאי שידורים - כיתות ילדים. דלת בגובה 110 ס"מ מוחממת לגובה המחיצה במרחק 20 ס"מ מהחיצה.

9. דלת כניסה למטבח: במידות 100x200 ס"מ. סמרה יצי מצמד מנג'ט + ידיות, מבנה הכני ימנע צבטת משני צידיה בעת מתחמת.

דלת כניסה למטבח: במידות 100x200 ס"מ.

דלת האטמה.

דלת בין מטבח ומחסן: דלת הזזה אטומה, במידות 100x200 ס"מ.

10. מטבח. יש להכני את מערך הציוד במטבח כך, שיאפשר תורים נכון במזון משלב האחסון, טיפול במזון גולמי, ובמזון המוכן עד הנשתי, הרך המרדה בין תהליכי טיפול בחומר הגלם המזוהם, לבין מזון בתהליך ההכנה ולבין מזון מוכן לאכילה.

ההמרדה בין המדורים המזוהמים והקלים, תהיה יצי מוחיצה בגובה 58 ס"מ או יצי מעבר, ברוחב של לפחות 100 ס"מ. יש להכני מערך כורים כפולים ושטחי עבודה להכנת מזון חלבי ומזון בשרי.

שטח המטבח יחולק למדורים הבאים:

1. מדור לטיפול בירקות גולמיים.

2. מדור לטיפול במזון מן החי הגולמי.

3. מדור בישול ואפייה.

4. מדור הכנת מזון לתינוקות.

5. מדור לשטיפת כלי מטבח וכלי אוכל.

בכל הכורים יותקן ברז עם מים חמים וקרים עם זרוע ארוכה.

הקורות יהיו במים מחומר קשיח עם חיפוי קרמי לאורך משטחי העבודה עד לגובה 180 ס"מ.

הריצוף יהיה בריח וחלק מסיג שמונע החלקה ושחיקה.

במעון שבו 2 קומות ויותר מומלץ להתקין מעלית מזון.

המדור יכלול:

א. מדפי כירוסטה בגובה 30 ס"מ לפחות מההיצה (לאחסון ירקות יבשים)


ב. משטח עבודה מנירוסטה במידות 70x120 ס"מ עם כור עמוק מנירוסטה בגודל 35x60x60 ס"מ (לשטיפת ירקות).

ג. מסבכי לכיס תחתון קרמיקה עד לגובה 180 ס"מ.

משטח עבודה מנירוסטה במידות 70x120 ס"מ עם כור עמוק מנירוסטה בגודל 25x50x60 ס"מ.



ג. מבנה המעון



4. מדור כישול ואפייה.

א. משטח עבודה מנירוסטה בגודל 190x70 ס"מ.

ב. כיריים 4 להבות בגודל 160x50 ס"מ.

ג. תנור אפיה בגודל 90x60 ס"מ.

5. מדור הכנת מזון

המדור יימצא בסמיכות למדור כישולים ויכלול:

לתמונות.

משטח עבודה מנירוסטה בגודל 120x70 ס"מ.

6. מדור לשיטית כלי מטבח | המדור יכלול:

א. משטח עבודה במידות 70x120 ס"מ עם כור כפול עמוק מנירוסטה במידות 35x80x60 ס"מ עם 2 מנורות לשכינים.

ב. מדף רשת/נירוסטה לייבוש כלי מטבח.

ג. מתקנים לייבוש ואחסון כלי אוכל מהכיתות.

ד. מדף כלים בגודל 70x60 ס"מ ובגובה 85 ס"מ.

ה. מדף/רשת מנירוסטה לאחסון סירים גדולים.

ו. געלות: אחת לכל כיתה, מנירוסטה בגודל 60x80 ס"מ להגשה ולהובלת מזון ומיני כלים, מוקומן בכניסה למטבח מהמבואה הראשית.

ז. ארון לאחסון כלים בגודל 40x100x200 ס"מ, עשוי מתומר שאיננו סופג לחות והטיבות.

7. מתקן מטבח.

מוקם ליד המטבח ויהיה מקושר בדלת למטבח ולחצר משקי.

איוורור ע"י גנבה או חלון.

מוקום למקררים, למקפיא ולארון אחסון תומרי ניקוי לצורכי המטבח בלבד ובגודל מסווג.

עבור מעון שבו שתי כיתות בלבד: ניתן לבטל את המחסן ולהתקין ארון לאחסון מוצרי מזון וציוד בסמוך למדור לשיטית ודקות.

8. כיוב

בחור המטבח אין להתקין צנרת מלוח למערכות המים והכיוב, על הוצמה יותקנו מתני ניקוי בתוכם סלסלה נשלמת בקוטר 4x8".

9. חצר משקי

היה מופרדת משטח המשתקים ומגודרת עם שער לכיוון שער החירום.

בחצר ימוקמו מיכלי הגז בתוך מתקן כלוב מאוורר ונעול שאיננו צמוד למבנה בהתאם לדרישות ת"י 158.

10. מרחב מוגן.

המרחב המוגן יתוכנן לפי דרישות תקנות פיקוד העורף.

שטח המרחב המוגן יחושב לפי 12 מ"ר לכל כיתה. רצו לבנות מרחב מוגן אחד משותף לכל הכיתות.

ניתן לתכנן עד שתי כניסות נפרדות למרחב המוגן, בהתאם לתקנות פיקוד העורף.

חלונות במסגרת יחושבו לפי 12% משטח הרצפה.

חדר הכביסה יאוורר ע"י מפתח, בנוסף לחלון.

החדר יתוכנן להכיל מכונת כביסה ומייבש כביסה, כור כביסה במידות 50x40 ס"מ וארונות + מדפים.

יש להתקין מתח 4" בקוטר חיצוני לצנור תאוורור של המייבש.

יא. חדר כביסה.

